



MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
SIRACUSA**

Messaggio Email

PROT. N.° DATA 03.Marzo.2016

N.° UNA PAGINE INCLUSA QUESTA

DA **COMANDO PROVINCIALE VIGILFUOCO SIRACUSA** comando.siracusa@vigilfuoco.it
AT **AGENZIA DEL DEMANIO SEDE DI CATANIA** dre_sicilia@pce.agenziaedemanio.it
AT **SINDACO COMUNE AUGUSTA** protocollocomunediaugusta@pointpec.it
P.C. **UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI SIRACUSA** prefettura.siracusa@interno.it

TESTO: COMUNICASI CHE AT SEGUITO DI SEGNALAZIONE PERVENUTA AVENTE PROTOCOLLO N. 3604, PERSONALE DI QUESTO COMANDO È INTERVENUTO PER EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, IN DATA ODIERNA ALLE ORE 12:30 CIRCA NEL COMUNE DI AUGUSTA, LOCALITÀ SAN GIORGIO, O.DA COSTA PISONE, AREA EX IDROSCALO, PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO HANGAR DIRIGIBILI. PER VERIFICA STABILITÀ Pto DAL SOPRALLUOGO È EMERSO CHE LO STATO DI CONSERVAZIONE ATTUALE E LA COMPLESSITÀ DELLE STRUTTURE, NONCHÉ L'OBBIETTIVA DIFFICOLTÀ DI UN ESAME RAVVICINATO A TUTTE LE PARTI INDUCONO A RITENERE INDISPENSABILE UN ACCERTAMENTO DETTAGLIATO E STRUMENTALE, E UN MONITORAGGIO NEL TEMPO, DA PARTE DEGLI ENTI CHE NE HANNO ISTITUZIONALMENTE COMPETENZA Pto CIÒ NONOSTANTE IN LOCO, CONGIUNTAMENTE AI TECNICI DEL DEMANIO E AI TECNICI COMUNALI, SI È POTUTO COSTATARE VISIVAMENTE CHE LA STRUTTURA CENTRALE VERSA IN PESSIME CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE, CON L'INDIVIDUAZIONE DI ELEMENTI OBBIETTIVI CHE FANNO RITENERE OPPORTUNO, PRECAUZIONALMENTE, IL DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI DA PARTE DI PERSONE, MEDIANTE ADEGUATO TRANSENNAMENTO E IDONEA SEGNALETICA DI SICUREZZA Pto CONSIDERATO INFINE CHE ALL'INTERNO DELL'AREA, A CONTORNO INSISTONO MOLTEPLICE STRUTTURE IN MURATURA, IN COMPLETO STATO DI ABBANDONO, E NON POTENDO ESCLUDERE DISTACCHI DI PARTI LAPIDEE, QUESTO COMANDO RITIENE OPPORTUNO ESTENDERE IL DIVIETO A TUTTA L'AREA Pto TANTO SI COMUNICA AT ENTI IN INDIRIZZO PER GLI URGENTI PROVVEDIMENTI DEL CASO AT SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA ET PRIVATA INCOLUMITÀ ALT

Il S. D. A. C. E. di SERVIZIO
Geom. Giuseppe MAUGERI

Comune di Augusta
Protocollo N. 0013663/2016 del 04/03/2016